

## Nota de Esclarecimento nº 002

Prezado (a) s Licitantes em atendimento aos questionamento e pedidos de esclarecimentos encaminhados à esta Comissão, publicamos a seguinte nota de esclarecimento:

### Pedido de esclarecimento nº 009:

“(…) Almeida Gomes Engenharia Incorporações e Construções EIRELI, estabelecida nesta Capital à SHI/SUL C/ QI – 13 Bloco “F”. Sala 102, Ed. Rosane, Lago Sul, inscrita no CNPJ sob nº 05.324.519/0001-49, vem mui respeitosamente solicitar a esta Comissão Especial de Licitação esclarecimento quanto ao item 03.05.01 – Cobertura com telha de aço galvanizado pré-pintada, perfil trapezoidal E=0,8mm, constante da Planilha Orçamentária correspondente ao EDITAL DE CONCORRÊNCIA – ESMPU Nº 01/2018, pelas razões expostas a seguir:

1) Consta no ANEXOII – CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS:

**“4.5.1. Telhas metálicas**

**Especificação:**

Telha termoacústica metálica, tipo sanduíche, composta por 02 (duas) chapas metálicas de aço, pré-pintadas com enchimento em poliuretano, Isotelha PUR – espessura do isolante poliuretano: 30mm, chapa metálica: 0,5mm”.

2) Consta na planilha LISTAGEM DE INSUMOS:

“07410.3.2.15 - TELHA DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA EM 1 FACE (PESO: 7,84 KG/M<sup>2</sup> / ESPESSURA: 0,80 MM / LARGURA ÚTIL: 980 MM / LARGURA NOMINAL: 1040 MM / VÃO LIVRE: 3,70 M / COR: BRANCO GELO), REF.: L-40 EUCATEX”

3) Consta no PROJETO ARQUITETURA ARQ 01/24 – LOCAÇÃO E COBERTURA:

No Projeto Arquitetura – Locação e Cobertura, para a parte de telha é citado apenas: “TELHA METÁLICA”

Pelo exposto nas considerações acima solicitamos esclarecimentos quanto ao seguinte:

- a) Qual condição de especificação devemos considerar para formação de nosso preço para o item 03.05.01 - Cobertura com telha de aço galvanizado pré-pintada, perfil trapezoidal E=0,8mm, uma vez que as condições mencionadas acima estão conflitantes?
- b) Caso sejam consideradas as especificações constantes no ANEXO II – CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, o preço lançado para o referido insumo no valor de R\$ 34,25 (trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos), não cobre o valor para fornecimento da telha especificada no ANEXO II.

No aguardo desde já agradecemos. “

### Resposta da Comissão:

No caso do item em questão, utilizar a planilha de insumos.

“07410.3.2.15 - TELHA DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA EM 1 FACE (PESO: 7,84 KG/M<sup>2</sup> / ESPESSURA: 0,80 MM / LARGURA ÚTIL: 980 MM / LARGURA NOMINAL: 1040 MM / VÃO LIVRE: 3,70 M / COR: BRANCO GELO), REF.: L-40 EUCATEX”